



anexa provizorie
garaj
parter
in incinta Primariei

LEGENDA:

P01-P04 - Coloana instalatii sanitare (Canalizarea apelor pluviale sistem conventional),
PVC-KG - Conducta de canalizare apa pluviala din policlorura de vinil neplastifiata cu perete structurat, pentru instalatia de canalizare proiectata in exteriorul cladirii (ingropata), imbinare cu mufe si inele de cauciuc

LEGENDA:

CP - Camin de vizitare canalizare apa pluviala, proiectat
C ex. - Camin de vizitare canalizare, existent

LEGENDA:

Conducta de canalizare apa pluviala conventional curata din PVC-KG, sistem gravitational

RIGOLA din BETON
lxh-150x240mm

- Rigola din beton cu polimeri impermeabil, sectiune de curgere in forma de V, cu muchie din otel zincat, gratar din otel zincat, clasa de sarcini A15.

NOTA pozare conducte canalizare apa pluviala, in exterior:

Cota radiului aferenta caminului de vizitare canalizare apa pluviala CP, proiectat, se va determina in functie de urmatoarele elemente:
- cota radiului aferenta caminului de canalizare existent, existent;
- cota de inghet a pamantului, 0,90 m in zona de amplasare a cladirii proiectate;
- pantele de montare a tuburilor de canalizare exterioare, care trebuie sa asigure curgerea apelor uzate cu nivel liber;
- ordinea unor obstacole naturale sau coborârea cotei de amplasare a tuburilor de canalizare la intersectia cu traseele altor retele exterioare, ca de ex. cele de alimentare cu apa rece, calda, canale termice, conducte de gaze, cabluri electrice, telefonie.

Pantele normale si minime de montaj functie de natura apei uzate si diametrul conductei (STAS-1795)

DIAMETRUL NOMINAL [mm]	PANTA NORMALA APA UZATA MENAJERA	PANTA MINIMA APA UZATA MENAJERA	PANTA NORMALA APA METEORICA	PANTA MINIMA APA METEORICA
32	0,035	0,025		
40	0,035	0,025		
50	0,035	0,025		
75	0,025	0,015	0,025	0,02
100	0,02	0,012	0,02	0,015
125	0,015	0,01	0,01	0,008
160	0,01	0,008	0,007	0,006
200	0,008	0,007	0,006	0,005
250	0,007	0,0065	0,0055	0,0045

Verificator / Expert	NUME:	SEMN.	CERINTA:	REFERAT / EXPERTIZA / NR. / DATA
S.C. "DED PROIECT INSTAL" S.R.L. Gherla, str. George Cosbuc, nr.17, jud. Cluj CIF: RO 37113122, J12/658/2017 e-mail: bogdanpaul98@gmail.com tel: 0756283801				BENEFICIAR: UAT COMUNA ICLOD
SPECIFICATIE				PROIECT
SEM.N.				SCARA 1:250
SEF PROIECT				Ing. D. MURESAN
PROIECTAT				Ing. Paul BOGDAN
DESENAT				Ing. Paul BOGDAN
DATA 2022				Amplasament: str. PRINCIPALA, nr. 441, com. IcloD, jud. Cluj
INSTALATII SANITARE Instalatii de canalizare apa pluviala PLAN DE SITUATIE				PROIECT 74/2022 FAZA D.T.A.C. + P.Th. PLANSANR. IS01